



— АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО —
**КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, стр.10
Тел./факс: (8212) 391-622, e-mail: mail@komikt.ru
ОГРН 1151101010620
ИНН/КПП 1101056139/110101001

26.07.2024	№	156/5702-24
На № 05-2751	от	25.07.2024

И.о. начальника
Управления архитектуры,
городского строительства и
землепользования администрации
МО ГО «Сыктывкар»
А.В. Курлаевой

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Бабушкина, д. 22
Тел./факс (8212) 24-27-62
E-mail: Gireva-SV@sykt.rkomi.ru

**О возможности технологического
присоединения энергопринимающих
устройств в г. Сыктывкаре**

Уважаемая Александра Васильевна!

На Ваш запрос о возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО «Коми коммунальные технологии» энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке по адресу: г. Сыктывкар, ул. Колхозная, к.н. 11:05:0107004:3901, сообщаем о наличии технической возможности технологического присоединения вышеуказанных энергопринимающих устройств на рассматриваемых земельных участках.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на территории вышеуказанного квартала потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также линий электропередачи 10 и 0,4 кВ. Кроме того, потребуется урегулирование данного технологического присоединения с вышестоящей сетевой организацией. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

Вместе с тем отметим, что электрические сети смежной сетевой организации — ПАО «Россети Северо-Запад» расположены на наименьшем расстоянии от рассматриваемого земельного участка. Таким образом, считаем наиболее целесообразным обратиться за технологическим присоединением в адрес ПАО «Россети Северо-Запад».

Также сообщаем, что электрические сети АО «Коми коммунальные технологии» отсутствуют в границах рассматриваемого земельного участка и не проходят вдоль его границ.

Главный инженер

Беляев Дмитрий Васильевич
Тел. 8(8212) 44-60-71

М.М. Глухой

Подпись

Дата

30 июля 2024

Направлено по электронной почте