КОМИ ТЕПЛО ЭНЕРГО

Сыктывкарские тепловые сети
ООО «Комитеплоэнерго»
167000, Россия, Республика Коми
г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 84

тел.: (8212) 28-43-59, 24-02-57
факс: (8212) 24-67-26
Office-STS@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

10.06.2026 № 50404-18-00698

на № 05-1906 от 04.06.2026

Начальнику Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Мартыновой Е.В.
(для Гиревой С.В.)
Gireva-SV@sykt.rkomi.ru

О возможности подключения

Уважаемая Елена Валерьевна!

На Ваш запрос о возможности подключения (технологического присоединения) объектов к системе теплоснабжения ООО «Комитеплоэнерго» сообщаем:

В соответствии с п.14 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 №2115), вследствие нахождения вне радиуса эффективного теплоснабжения вынуждены отказать в предоставлении информации о возможности подключения к системе теплоснабжения ООО «Комитеплоэнерго» объекта на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0107021:2464 по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. 65-летия Победы, 2.

Информация о возможности подключения объекта на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0103004:1160 по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Мищенко, 3 прилагается.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Технический директор – главный инженер Я.С. Гусейнов

Исп.: Белянский И.Г.,
тел. 8 (8212) 28-43-49, внут. (647) 4349

Приложение

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения

1. Наименование организации, выдавшей информацию о возможности подключения: «Сыктывкарские тепловые сети» ООО «Комитеплоэнерго»;

2. Наименование Заявителя: Управление архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»;

3. Наименование подключаемого объекта: **Объект на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0103004:1160;**

4. Местонахождение подключаемого объекта: **Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мищенко, 3;**

5. Сведения о наличии или отсутствии технической возможности подключения: **техническая возможность отсутствует** в связи с отсутствием необходимых параметров теплоносителя для поддержания нормативов теплоснабжения вновь присоединяемого объекта;

6. Размер тепловой нагрузки: **---.**

Исполнители:
Ведущий инженер группы режимов и наладки СТС:

Мелехин Б.И.

Руководитель группы реализации технологических присоединений СТС:

Есин В.О.

09.06.2026