



— АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО —
**КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, стр.10
Тел./факс: (8212) 391-622, e-mail: mail@komikt.ru
ОГРН 1151101010620
ИНН/КПП 1101056139/110101001

26.06.2024	№	156/4766-24
Па № 05-2139	от	25.06.2024

Начальнику управления
архитектуры, городского
строительства и землепользования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Е.В. Мартыновой

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Бабушкина, д. 22
Тел./факс (8212) 24-27-62
E-mail: uaig@sykt.rkomi.ru

**О возможности технологического
присоединения объекта на участке с
кадастровым номером 11:05:0201004:1400**

Уважаемая Елена Валерьевна!

На Ваш запрос о возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО «Коми коммунальные технологии» энергопринимающих устройств на участке с кадастровым номером 11:05:0201004:1400 с разрешенным использованием: «Складские площадки», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, з/у 80/5, сообщаем, что техническая возможность технологического присоединения на рассматриваемом земельном участке имеется.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на территории вышеуказанного квартала потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также линий электропередачи 10 и 0,4 кВ. Кроме того, потребуется урегулирование данного технологического присоединения с вышестоящей сетевой организацией. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

По вопросу наличия электрических сетей АО «Коми коммунальные технологии» сообщаем, что рядом с рассматриваемым земельным участком расположена ВЛ-10 кВ РП №29 яч.6 – РП ЭЛДЗ (Эжвинский ДОЗ) яч.10.

Главный инженер

М.М. Глухой