



— АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО —
**КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

ул. Димитрова, 10, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167001
Тел./факс: (8212) 391-622, e-mail: mail@komikt.ru

22.05.2024	№	102/3762-24
На № 05-1617	от	20.05.2024

**О возможности технологического
присоединения к электрическим сетям
ЗУ с кн: 11:05:0301001:40**

Начальнику
Управления архитектуры, городского
строительства и землепользования
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Е.В. Мартыновой

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Бабушкина, д. 22
Тел./факс (8212) 24-27-62
E-mail: uaig@sykt.rkomi.ru,
Gireva-SV@sykt.rkomi.ru

Уважаемая Елена Валерьевна!

На Ваш запрос о возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО «Коми коммунальные технологии» энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с к.н. 11:05:0301001:40 по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Седкыркещ, ул. Янтарная, 34, сообщаем, что ближайшие электрические сети АО «Коми коммунальные технологии» находятся на расстоянии ориентировочно 800 м от рассматриваемого земельного участка.

Вместе с тем отметим, что электрические сети смежной сетевой организации – ПАО «Россети Северо-Запад» расположены в непосредственной близости от рассматриваемого земельного участка.

В соответствии с п. 8 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Принимая во внимание, что электрические сети ПАО «Россети Северо-Запада» необходимого класса напряжения расположены на наименьшем расстоянии от границ рассматриваемого земельного участка, считаем наиболее целесообразным обратиться за технологическим присоединением именно в адрес ПАО «Россети Северо-Запад».

Также сообщаем, что электрические сети АО «Коми коммунальные технологии» отсутствуют в границах рассматриваемого земельного участка и не проходят вдоль его границ.

Заместитель главного инженера

Е.Е. Ермаков

Исп. Шахов Дмитрий Васильевич
8 +7(821)228-06-11
E-mail: shahov@komikt.ru



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 674d579a366cfb3de4124caf367eb7b368ea4b90
Владелец Ермаков Евгений Евгеньевич
Действителен с 26.01.2024 по 26.01.2025