

06.02.2026

№ MP2/5-51/156-16-2/639

на № 05-350

от 03.02.2026

О возможности технологического присоединения объектов, предполагаемых к строительству на земельных участках: г.Сыктывкар, кад №№ 11:05:0101005:306, 11:05:0101003:361, 11:05:0101005:332, 11:05:0101006:1137

Начальнику Управления
архитектуры, городского
строительства и
землепользования
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
Е.В. Мартыновой

E-mail: usig@sykt.textrad.ru
Gireva-SV@sykt.komi.ru

Уважаемая Елена Валерьевна!

В ответ на Ваш запрос о возможности подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объектов, предполагаемых к строительству на земельных участках: г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, 7, кад.№11:05:0101005:306; ул. 2-я Промышленная, 50/1, кад.№11:05:0101003:361; ул. 4-я Промышленная, 49, кад.№11:05:0101005:332; ул. 5-я Промышленная, 32, кад.№11:05:0101006:1137 сообщаем следующее.

Последовательность мероприятий по технологическому присоединению определяется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 361 (далее – Правила ТП).

В соответствии с Правилами ТП, технологическое присоединение осуществляется путем заключения и исполнения договора об осуществлении технологического присоединения (далее – Договор ТП), неотъемлемым приложением к которому являются технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению. Договор ТП заключается сетевой организацией на основании заявки на технологическое присоединение.

Таким образом, в целях заключения Договора ТП и определения стоимости и окончательного перечня мероприятий по технологическому присоединению, заявителю необходимо оформить и направить в адрес НАО «Россети Северо-Запад»

заявку на технологическое присоединение с приложением всех необходимых документов, установленных Правилами ТП.

По результатам предварительного анализа: техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств Объектов к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» имеется.

Мероприятия, необходимые для организации электроснабжения энергопринимающих устройств Объектов:

– Для участка 11:05:0101005:306 – строительство сетевой организацией новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, отпаечной ВЛИ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ТП 190 – ТП 305» до проектируемой подстанции 10/0,4 кВ, новой ВЛИ-0,4 кВ до границы запрашиваемого участка, установка сетевой организацией прибора учёта электроэнергии на ближайшей к границе заявителя проектируемой опоре новой ВЛИ-0,4 кВ.

– Для участка 11:05:0101003:361 – строительство сетевой организацией новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, отпаечной ВЛИ-10 кВ от ВЛ-10 кВ яч.428 ПС Чав-ж до проектируемой подстанции 10/0,4 кВ, новой ВЛИ-0,4 кВ до границы запрашиваемого участка, установка сетевой организацией прибора учёта электроэнергии на ближайшей к границе заявителя проектируемой опоре новой ВЛИ-0,4 кВ.

– Для участка 11:05:0101005:332 – строительство сетевой организацией новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, отпаечной ВЛИ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ТП 550 – ТП 567 – ТП 574 – ТП 506 – ТП 510 – ТП 570» до проектируемой подстанции 10/0,4 кВ, новой ВЛИ-0,4 кВ до границы запрашиваемого участка, установка сетевой организацией прибора учёта электроэнергии на ближайшей к границе заявителя проектируемой опоре новой ВЛИ-0,4 кВ.

– Для участка 11:05:0101006:1137 – строительство сетевой организацией новой ВЛИ-34 кВ от ТП №536 до границы запрашиваемого участка, установка сетевой организацией прибора учёта электроэнергии на ближайшей к границе заявителя проектируемой опоре новой ВЛИ-0,4 кВ.

Данные мероприятия являются предварительными. При поступлении заявки в соответствии с Правилами ТП мероприятия могут быть пересмотрены.

Также сообщаем о возможности оказания услуги «Предоставление предварительных технических условий на подключение к электрическим сетям», утвержденной приказом филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми от 22.11.2023 №572.

Стоимость услуги в соответствии с п.4.5.1. прейскуранта дополнительных (нетарифных) услуг, оказываемых филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми юридическим и физическим лицам, составит:

Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость, рублей с НДС
Предоставление предварительных технических условий на подключение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми до 150 кВт	Объект	13 137,00

Для получения предварительных технических условий просим заполнить и направить в наш адрес соответствующую заявку на бланке установленной формы. Заявка будет рассмотрена и в Ваш адрес будет направлен Счет-договор для оплаты.

Данное письмо не может быть рассмотрено в качестве технических условий, необходимость получения которых предусмотрена подпунктом 3) пункта 6 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, утвержденного Федеральным законом от 29.12.2004 №190-ФЗ.

Заместитель директора
по развитию и реализации услуг



К.В. Колос