



— АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО —  
**КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ**

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, стр.10  
Тел./факс: (8212) 391-622, e-mail: mail@komi.ru  
ОГРН 1151101010620  
ИНН/КПП 1101056139/110101001

07.06.2024	№	156/4288-24
На № 05-1837	от	04.06.2024

**О возможности технологического  
присоединения энергопринимающих  
устройств на ул. Краснозатонская, з/у  
57/1 в г. Сыктывкаре**

Начальнику  
Управления архитектуры,  
городского строительства и  
землепользования администрации  
МО ГО «Сыктывкар»  
Е.В. Мартыновой

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.  
Бабушкина, д. 22  
Тел./факс (8212) 24-27-62  
E-mail: uaig@sykt.rkomi.ru,  
Gireva-SV@sykt.rkomi.ru

Уважаемая Елена Валерьевна!

На Ваш запрос о возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО «Коми коммунальные технологии» энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке с к.п. 11:05:0401007:2018 по адресу: Республика Коми, городской округ Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Краснозатонская, з/у 57/1, сообщаем о наличии технической возможности технологического присоединения вышеуказанных энергопринимающих устройств на рассматриваемом земельном участке.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству линии электропередачи 0,4 кВ от ТП №405, расположенной на расстоянии 0,15 км по прямой от рассматриваемого земельного участка. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

По вопросу наличия электрических сетей АО «Коми коммунальные технологии» на рассматриваемом земельном участке сообщаем о расположении в границах земельного участка ВЛ-0,22 кВ от ТП №405 ф. Гаражи.

Главный инженер

М.М. Глухой