



— АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО —  
**КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ**

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, стр.10  
Тел./факс: (8212) 391-622, e-mail: mail@komikt.ru  
ОГРН 1151101010620  
ИНН/КПП 1101056139/110101001

19.01.2026	№	156/0158-26
На № 05-66	от	15.01.2026

Начальнику управления  
архитектуры, городского  
строительства и землепользования  
администрации МО ГО  
«Сыктывкар»  
Е.В. Мартыновой

167000, Республика Коми, г.  
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22  
Тел./факс (8212) 24-27-62  
E-mail: uaig@sykt.rkomi.ru,  
Gireva-VS@sykt.rkomi.ru

**О возможности технологического  
присоединения на земельном участке с  
КН 11:05:0105025:191**


Уважаемая Елена Валерьевна!

В ответ на Ваш запрос в связи с планируемым проведением аукциона о возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0105025:191 с разрешенным использованием: «Стоянка транспортных средств», «Складские площадки», расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар, шоссе Сысольское, земельный участок 13/9, АО «Коми коммунальные технологии» (далее – АО ККТ») сообщает, что возможность технологического присоединения имеется. На расстоянии около 120 м по прямой от границ участка расположены сети АО «ККТ» – ТП №1065, встроенная в здание Сысольское шоссе, 7.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на вышеуказанном участке потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству ЛЭП 0,4 кВ протяженностью ориентировочно 135 м. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон, а также плата за технологическое присоединение определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

Первый заместитель  
директора – главный инженер

Лобанова Мария Александровна  
Тел. (8212) 44-60-71



А.В. Калягин