АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, стр.10
Тел./факс: (8212) 391-622, e-mail: mail@komikt.ru
ОГРН 1151101010620
ИНН/КПП 1101056139/110101001

09.06.2026	№	156/3891-26
На № 05-1930	от	05.06.2026

Начальнику управления
архитектуры, городского
строительства и землепользования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Е.В. Мартыновой

167000, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Тел./факс (8212) 24-27-62
E-mail: uaig@sykt.rkomi.ru,
Gireva-VS@sykt.rkomi.ru

О возможности технологического присоединения на земельном участке с КН 11:05:0106004:329

Уважаемая Елена Валерьевна!

В ответ на Ваш запрос в связи с планируемым проведением аукциона о возможности технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств на земельном участке с кадастровым номером 11:05:0106004:329 с разрешенным использованием: «Стоянка транспортных средств» (без права строительства объектов недвижимости), расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Сыктывкар», г. Сыктывкар, ул. Кутузова, з/у 38, АО «Коми коммунальные технологии» (далее – АО ККТ») сообщает, что возможность технологического присоединения имеется. На расстоянии ориентировочно 135 м по прямой от границ участка расположены сети АО «ККТ» – «ТП №197 ул. Кутузова, 34/1».

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на вышеуказанном участке потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 190 м. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон, а также плата за технологическое присоединение определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

Заместитель главного инженера Е.Е. Ермаков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 4938de9009da35c22265f0dd98143ce8bddca080
Владелец Ермаков Евгений Евгеньевич
Действителен с 13.01.2026 по 13.01.2027

Лобанова Мария Александровна
Тел. (8212) 44-60-71