

21.01.2026

№ МР2/5-51/156-16-2/167

на № 05-66; 05-53

от 15.01.2026

Российская Федерация,
167983, Республика Коми, г. Сыктывкар,
м. Дырнос, д. 106
+7 (8212) 20-58-59
ues-komi@rosseti-sz.ru, www.rosseti-sz.ru

О возможности технологического присоединения объекта, предполагаемого к строительству на земельном участке: г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, участок 13/9, кад.№11:05:0105025:191; участок 13/8, 11:05:0105025:4763

Начальнику Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО «Сыктывкар»
Е.В. Мартыновой

E-mail: uaig@sykt.rkomi.ru
Gireva-SV@sykt.rkomi.ru

Уважаемая Елена Валерьевна!

В ответ на Ваш запрос о возможности подключения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объектов, предполагаемых к строительству на земельных участках: г.Сыктывкар, Сысольское шоссе, участок 13/9, кад.№11:05:0105025:191; участок 13/8, 11:05:0105025:4763, сообщаем следующее.

Последовательность мероприятий по технологическому присоединению определяется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП).

В соответствии с Правилами ТП, технологическое присоединение осуществляется путем заключения и исполнения договора об осуществлении технологического присоединения (далее – Договор ТП), неотъемлемым приложением к которому являются технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению. Договор ТП заключается сетевой организацией на основании заявки на технологическое присоединение.

Таким образом, в целях заключения Договора ТП и определения стоимости и окончательного перечня мероприятий по технологическому присоединению, заявителю необходимо оформить и направить в адрес ПАО «Россети Северо-Запад» заявку на технологическое присоединение с приложением всех необходимых документов, установленных Правилами ТП.

По результатам предварительного анализа: техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств Объектов к электрическим сетям ПАО «Россети Северо-Запад» имеется.

Мероприятия, необходимые для организации электроснабжения энергопринимающих устройств Объектов:

– Для участка 11:05:0105025:191 – строительство сетевой организацией отпаечной ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ фидер «Гаражи» (ТП №343) до границы запрашиваемого участка (примерно 16 метров), установка сетевой организацией прибора учёта электроэнергии на ближайшей к границе заявителей проектируемой опоре отпаечной ВЛИ-0,4 кВ.

– Для участка 11:05:0105025:4763 – строительство сетевой организацией отпаечной ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фидер «Камнеобработчки» (ТП №382) до границы запрашиваемого участка (примерно 16 метров), установка сетевой организацией прибора учёта электроэнергии на ближайшей к границе заявителей проектируемой опоре отпаечной ВЛИ-0,4 кВ.

Данные мероприятия являются предварительными. При поступлении заявки в соответствии с Правилами ТП мероприятия могут быть пересмотрены.

Также сообщаем о возможности оказания услуги «Предоставление предварительных технических условий на подключение к электрическим сетям», утвержденной приказом филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми от 22.11.2023 №572.

Стоимость услуги в соответствии с п.4.5.1. прейскуранта дополнительных (нетарифных) услуг, оказываемых филиалом ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми юридическим и физическим лицам, составит:

Наименование услуги	Ед.изм.	Стоимость, рублей с НДС
Предоставление предварительных технических условий на подключение к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми до 150 кВт	Объект	13 137,00

Для получения предварительных технических условий просим заполнить и направить в наш адрес соответствующую заявку на бланке установленной формы. Заявка будет рассмотрена и в Ваш адрес будет направлен Счет-договор для оплаты.

Данное письмо не может быть рассмотрено в качестве технических условий, необходимость получения которых предусмотрена подпунктом 3) пункта 6 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, утвержденного Федеральным законом от 29.12.2004 №190-ФЗ.

Заместитель директора
по развитию и реализации услуг



К.В. Колос