



— АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО —
**КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, стр. 10
Тел./факс: (8212) 391-622, e-mail: mail@komikt.ru
ОГРН 1151101010620
ИНН/КПП 1101056139/110101001

19.06.2025	№	156/5492-25
На № 05-2401	от	16.06.2025

Начальнику Управления
архитектуры, городского
строительства и землепользования
МО ГО «Сыктывкар»

Е.В. Мартыновой

ул. Бабушкина, д. 22,
г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000
тел. (8212) 24-27-62
e-mail: uaig@sykt.rkomi.ru
Gireva-SV@sykt.rkomi.ru

**О возможности технологического
присоединения**

Уважаемая Елена Валерьевна!

В ответ на Ваш запрос в связи с планируемым проведением аукционов по продаже в собственность земельных участков о возможности технологического присоединения к электрическим сетям АО «Коми коммунальные технологии» энергопринимающих устройств согласно пунктам Вашего запроса сообщаем следующее.

1) По земельному участку с КН 11:05:0202025:58 с разрешенным использованием «Ведение садоводства», расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Силикатчик, 82, сообщаем, что возможность технологического присоединения имеется.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на вышеуказанном участке потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству линий электропередачи 0,4 кВ. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон, а также плата за технологическое присоединение определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

2) По земельному участку с КН 11:05:0202030:59 с разрешенным использованием «Ведение садоводства», расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, тер.

Эжвинский СНТ Сосновка, 61, сообщаем, что возможность технологического присоединения имеется.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на вышеуказанном участке потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству линий электропередачи 0,4 кВ. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон, а также плата за технологическое присоединение определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

3) По земельному участку с КН 11:05:0202027:15 с разрешенным использованием «Ведение садоводства», расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Полнос, 15, сообщаем, что возможность технологического присоединения имеется.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на вышеуказанном участке потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству линий электропередачи 0,4 кВ. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон, а также плата за технологическое присоединение определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

4) По земельному участку с КН 11:05:0202031:71 с разрешенным использованием «Ведение садоводства», расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Рябинушка, 80, сообщаем, что возможность технологического присоединения имеется.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на вышеуказанном участке потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству линий электропередачи 0,4 кВ. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон, а также плата за технологическое присоединение определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

5) По земельному участку с КН 11:05:0202024:14 с разрешенным использованием «Ведение садоводства», расположенному по адресу:

Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Заря, 180, сообщаем, что возможность технологического присоединения имеется.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на вышеуказанном участке потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству линий электропередачи 0,4 кВ. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон, а также плата за технологическое присоединение определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

6) По земельному участку с КН 11:05:0202034:51 с разрешенным использованием «Ведение садоводства», расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Мечта, 56, сообщаем, что возможность технологического присоединения имеется.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на вышеуказанном участке потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также линий электропередачи 10 и 0,4 кВ. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон, а также плата за технологическое присоединение определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

7) По земельному участку с КН 11:05:0202009:169 с разрешенным использованием «Ведение садоводства», расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Алёнушка, 181, сообщаем, что возможность технологического присоединения имеется.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на вышеуказанном участке потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству линий электропередачи 0,4 кВ. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон, а также плата за технологическое присоединение определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

8) По земельному участку с КН 11:05:0202009:119 с разрешенным использованием «Ведение садоводства», расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Алёнушка, 129, сообщаем, что возможность технологического присоединения имеется.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на вышеуказанном участке потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству линий электропередачи 0,4 кВ. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон, а также плата за технологическое присоединение определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

9) По земельному участку с КН 11:05:0202009:117 с разрешенным использованием «Ведение садоводства», расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Алёнушка, 127, сообщаем, что возможность технологического присоединения имеется.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на вышеуказанном участке потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству линий электропередачи 0,4 кВ. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон, а также плата за технологическое присоединение определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

10) По земельному участку с КН 11:05:0202010:48 с разрешенным использованием «Ведение садоводства», расположенному по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Сыктывкар, тер. Эжвинский СНТ Эжва, 71, сообщаем, что возможность технологического присоединения имеется.

Для электроснабжения энергопринимающих устройств на вышеуказанном участке потребуется предварительно осуществить мероприятия по строительству линий электропередачи 0,4 кВ. Конкретные мероприятия по технологическому присоединению для каждой из сторон, а также плата за технологическое присоединение определяются на этапе заключения договора об осуществлении технологического присоединения и отражаются в технических условиях. Объемы строительства будут определяться на основании запрашиваемой максимальной мощности энергопринимающих устройств, количества требуемых точек присоединения и их расположения, которые в свою

очередь определяются заявителем самостоятельно до направления заявки на технологическое присоединение.

Дополнительно сообщаем, что для подготовки договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств на рассматриваемом участке необходимо направить в адрес АО «Коми коммунальные технологии» заявку установленного образца с приложением необходимого пакета документов. Заявку на технологическое присоединение также можно направить в наш адрес в электронном виде через раздел «Личный кабинет» на сайте портал-тп.рф.

Заместитель главного инженера

Е.Е. Ермаков

Исп. Лобанова Мария Александровна
Тел. +7 (8212) 44-60-71, lobanova@kkt.tnkt.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70a4ebf80c78f11dc9455779bbf82821a476a52d
Владелец Ермаков Евгений Евгеньевич
Действителен с 22.01.2025 по 22.01.2026