

18.09.2026 г
на № 01-04/04583 от 01.09.2026

№ 2070

Начальнику управления
ЖКХ АМО ГО «Сыктывкар»
Н.В.Дайновскому

г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, 22
telegin-aa@sykt.rkomi.ru

МУП «Жилкомсервис» на Ваш № 01-04/04583 от 01.09.2026, рассмотрев проект актуализации схемы теплоснабжения МО ГО «Сыктывкар» до 2040 года по состоянию на 2027 год, предоставляет замечания и предложения:

- Глава 1. Таблица 83** Исправить вид используемого топлива котельной «Центральная» Седкыркещ с газа на мазут. В настоящее время новая газовая блочно-модульная котельная Седкыркещ еще не введена в эксплуатацию, как и котельная «Лемью». Газ будет использоваться в котельной ориентировочно с начала 2027 года.
- Глава 1. Раздел 8 Таблица 174** Вид используемого топлива. Котельная «Выльтыдор» исправить аварийное топливо на дизельное. Дизельное аварийное топливо определено для котельной согласно утвержденным нормативным запасам топлива.
- Глава 1. Раздел 10.** Данные Таблицы 184 скорректировать в соответствии с данными по вкладке «Таб 184» приложения 1 к письму «Проверка данных схемы Т-СН МУП «Жилкомсервис» 16.09.2026»
- Глава 1. Раздел 10.** Данные Таблицы 185 скорректировать в соответствии с данными по вкладке «Таб 185» приложения 1 к письму «Проверка данных схемы Т-СН МУП «Жилкомсервис» 16.09.2026»
- Глава 1. Раздел 11.** Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. Внести изменения в раздел 11.4. «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения МУП «Жилкомсервис» в соответствии с файлом приложения 2 к письму «Скан раздела 11.4. Цены (тарифы)».
- Глава 1. Раздел 11. Таблица 227.** Структура цен (тарифов) на производство тепловой энергии. Данные Таблицы 227 скорректировать в соответствии с данными по вкладке «Таб 227» приложения 1 к письму «Проверка данных схемы Т-СН МУП «Жилкомсервис» 16.09.2026»
- Глава 1. Раздел 12.** Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения. **Стр. 430** Отметить наличие системы подготовки воды в котельной «Выльтыдор». В новой газовой котельной «Выльтыдор» система предварительной подготовки воды существует.
- Глава 6. Раздел 3.** Сведения о наличии баков-аккумуляторов по котельным дополнить:

Наименование котельной	Количество баков-аккумуляторов, ед.	Объем баков (общий), куб.м.
«Горбольница»	2	50
«Спецшкола»	1	50
«Центральная» Максаковка	2	400
«Аэропорт»	2	65
«Центральная» Седкыркещ	1	50
«Лемью»	1	50

9. Глава 6. Раздел 5. Таблица 6. Внести изменения в сведения. В котельной «Выльтыдор» имеется установка химводоподготовки производительностью 2 куб.м./час.

Обращаем Ваше внимание на необходимость внесения изменений и в другие разделы и таблицы, связанные с перечисленными, в том числе в утверждаемую часть. Просим внести необходимые (повторяющиеся) данные и в другие расчетные таблицы.

Приложение: 1. Проверка данных схемы Т-СН МУП «Жилкомуслуги» 16.09.2026
2. Скан раздела 11.4. Цены (тарифы)

Директор



В.И.Стоцкий



9. Глава 6. Раздел 5. Таблица 6. Внести изменения в сведения. В котельной «Выльтыдор» имеется установка химводоподготовки производительностью 2 куб.м./час.

Обращаем Ваше внимание на необходимость внесения изменений и в другие разделы и таблицы, связанные с перечисленными, в том числе в утверждаемую часть. Просим внести необходимые (повторяющиеся) данные и в другие расчетные таблицы.

Приложение: 1. Проверка данных схемы Т-СН МУП «Жилкомуслуги» 16.09.2026
2. Скан раздела 11.4. Цены (тарифы)

Директор



В.И.Стоцкий

