

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«25» Июня 2025г.

Объект: Ремонт теплотрассы Ø 89 мм. в районе ул. Космонавтов 5-7 от 6ТК-6 до 6ТК-6-1

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации старшего мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Крючков М. С., мастера участка тепловых сетей Мизинцева И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: Космонавтов 5-7 от 6ТК-6 до 6ТК-6-1. Ду 89 мм. L= 38 м.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 12 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²


2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)


Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Крючков М. С.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«17» Июня 2025г.

Объект: Ремонт теплотрассы Ø 80 мм. в районе Школьный переулок 8

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации старшего мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Крюкова М. С., мастера участка тепловых сетей Мизинцева И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз"
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: Школьный переулок 8. Ду 80 мм. L= 12 м.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 12 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²


2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)


Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Крюков М. С.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«03» Июня 2025г.

Объект: Ремонт теплотрассы Ø 250 мм. в районе ул. Мира 3

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации старшего мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Крючков М. С., мастера участка тепловых сетей Мизинцева И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: ул. Мира 3. Обварка стыка.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 12 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²


2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)


Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Крючков М. С.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«26» Июня 2025г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 200 мм. в районе от ул. Комарова 3 до ТК12-1

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации старшего мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Крючков М. С., мастера участка тепловых сетей Мизинцева И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: в районе жилого дома № 3 по ул. Комарова Ø 200 мм, L – 15 м.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 12 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)


Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Крючков М. С.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«10» Июня 2025г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 150 мм. в районе от ПЗ ТК-2-4 до пр. Бумажников 40

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации старшего мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Крючков М. С., мастера участка тепловых сетей Мизинцева И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: в районе от ПЗ ТК-2-4 до пр. Бумажников 40 Ду Ø 150 мм, L – 3 м.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 12 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Крючков М. С.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«04» Июня 2025г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 80 мм. в районе от ул. Славы 14 до ул Славы 16

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации старшего мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Крючков М. С., мастера участка тепловых сетей Мизинцева И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз"
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: от ул. Славы 14 до ул славы 16.
Ду Ø 80 мм, L – 1 м.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 12 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Крючков М. С.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«04» Июня 2025г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 80 мм. в районе ул. Космонавтов 9 (техподполье)

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации старшего мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Крючкова М. С., мастера участка тепловых сетей Мизинцева И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: ул. Космонавтов 9 (техподполье). Ду Ø 80 мм, L – 2 м.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 12 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - _____ Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - _____ Крючков М. С.

Представитель строительно-монтажной организации - _____ Мизинцев И. А.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«05» Июня 2025г.

Объект: Установка заглушек на теплотрассу Ду Ø 250 мм. в районе Школьный переулок 15

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации старшего мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Крючков М. С., мастера участка тепловых сетей Мизинцева И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз"
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: Школьный переулок 15.
Заглушки Ду Ø 250 мм, 2 шт.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 12 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Крючков М. С.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«08» Июля 2025г.

Объект: Ремонт теплотрассы Ø 100 мм. в районе от П-3-15 до МКД пр. Бусажников 55

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации старшего мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Крючков М. С., мастера участка тепловых сетей Мизинцева И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: от п-3-15 до МКД пр. Бумажников 55 6ТК-6-1. Ду 100 мм. L= 56 м.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 12 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Крючков М. С.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«06» Июня 2025г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 100 мм. в районе от ул. Емвальская 7 до пр. Бумажников 32

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации старшего мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Крючков М. С., мастера участка тепловых сетей Мизинцева И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" (наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические (гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: от ул. Емвальская 7 до пр. Бумажников 32 Ду Ø 100 мм, L – 18 м. (наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 12 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту (наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Крючков М. С.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«10» Июня 2025г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 200 мм. в районе ул. Мира 39

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации старшего мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Крючков М. С., мастера участка тепловых сетей Мизинцева И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: ул Мира 39. Ду Ø 200 мм, L – 34 м.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 12 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²


2. Работы выполнены по проекту
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Крючков М. С.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«18» Июня 2025г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 76 мм. в районе от ул. Космонавтов 9 до 6ТК-4

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации старшего мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Крючков М. С., мастера участка тепловых сетей Мизинцева И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз"
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: от ул. Космонавтов 9 до 6ТК-4.
Ду Ø 76 мм, L – 8 м.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 12 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²


2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)


Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Крючков М. С.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.