

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«01» Июля 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 150 мм в районе ул. Мира 27 (Стоматологическая поликлиника) и Мира 27/2 (Городская больница Эжвинского района)

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беляковой Н. Т.

;

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: в районе ул. Мира 27 и Мира 27/2 Ø 150 мм, (L=6,5 м.). в теплокамере.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации -  Белякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«28» Июля 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 50 мм в районе ул. Славы 1 (Администрация Эжвинского района)

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Славы 1 Ø 50 мм, (L=68 м). в подземном исполнении.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации - Беякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«16» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 100 мм в районе пр. Бумажников 25

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по пр. Бумажников 25 Ø 100 мм, (L=5,2 м). в подземном исполнении.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации - Беякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«16» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 80 мм в районе ул. Набережный проезд 5

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Набережный проезд 5 Ø 80 мм, (L=26 м). в подземном исполнении.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации - Беякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«03» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 100 мм в районе ул. Школьный проезд 6 (Школа № 27)

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беляковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Школьный проезд 6 Ø 100 мм, (L=1,5 м). в техподполье.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации - Белякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«10» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 80 мм в районе ул. Мира 14

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беляковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Мира 14 Ø 80 мм, (L=40 м), в подземном исполнении.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации - Белякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«03» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 100 мм в районе ул. Мира 29

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Мира 29 Ø 100 мм, (L=3,5 м). в техподполье.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации  Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации -  Беякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«02» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 100 мм в районе ул. Мира 7

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Мира 7 Ø 100 мм, (Без замены трубы). в подземном исполнении.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации - Беякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«03» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 50 мм в районе ул. Слободская 25 (МАУ СШОР «Эжва».)

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беляковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Слободская 25 Ø 50 мм, (L= 1 м.). в подземном исполнении.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²


2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации -  Белякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«18» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 80 мм в районе ул. Слободская 25 (Назаренко Ф. Ф.)

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Слободская 25 Ø 80 мм. (Без замены трубы.) в теплокамере.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации - Беякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«09» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 80 мм в районе ул. Борисова 3

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Борисова 3 Ø 80 мм, (L=14 м.). в подземном исполнении.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации -  Беякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«04» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 50 мм в районе ул. Борисова 7

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беляковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Борисова 7 Ø 50 мм. (L=1 м.). в теплокамере.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации -  Белякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«05» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 150 мм в районе жилого дома по пр. Бумажников 40

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: в районе жилого дома по пр. Бумажников 40 Ø 150 мм, (L=13 м.), в подземном исполнении.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации - Беякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«04» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 300 мм в районе ул. Комарова 13

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Комарова 13 Ø 300 мм, (L=2 м.), в теплокамере.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации -  Беякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«31» Июля 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 200 мм в районе ул. Мира 12-15

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беляковой Н. Т.

;

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: в районе ул. Мира 12-15
Ø 200 мм, (L=5,3 м.) в подземном исполнении.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации -  Белякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«03» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 150 мм в районе ул. Космонавтов 12

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Космонавтов 12 Ø 150 мм, (L=1 м.), в теплокамере.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации -  Беякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«03» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 80 мм в районе ул. Маяковского 13

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беляковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Маяковского 13 Ø 80 мм, (L=2 м.) в техподполье.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.


Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика -  Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации -  Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации -  Белякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«02» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 80 мм в районе ул. Славы 31

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: жилого дома по ул. Славы 31 Ø 80 мм, (L=2 м.). в теплокамере.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации - Беякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«11» Августа 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 500 мм в районе Северного промузла

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: в районе Северного промузла Ø 500 мм, (L=3 м.) в подземном исполнении.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации - Беякова Н. Т.

АКТ

о проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность

г. Сыктывкар

«02» Июня 2026 г.

Объект: ремонт теплотрассы Ø 150 мм в районе ул. Мира 27/5 (хирургия)

Дата выполнения испытаний трубопроводов на прочность и плотность

Комиссия в составе: представителя строительно-монтажной организации мастера участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Мизинцева И. А., техника по учёту Беяковой Н. Т.

;

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя строительного контроля заказчика Начальника участка тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз" Шабалина Д.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр работ, выполненных Участком тепловых сетей ЭМУП "Жилкомхоз".
(наименование строительно-монтажной организации)

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены гидравлические.
(гидравлические или пневматические)

трубопроводы, испытанные на прочность и плотность, на участке: в районе здания хирургии по ул. Мира 27/5 Ø 150 мм, (L=1 м.), в техподполье.
(наименование трубопровода, диаметр, протяженность)

Испытательное давление: 10 кгс/см²

Продолжительность 10 мин.

Наружный осмотр при давлении 6 кгс/см²

2. Работы выполнены по проекту _____
(наименование проектной организации, № чертежей и даты их составления)

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии со стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям приемки.

На основании изложенного считать испытания на прочность и плотность трубопроводов, перечисленных в акте выполненными.

Представитель строительного контроля заказчика - Шабалин Д.Б.

Представитель строительно-монтажной организации - Мизинцев И. А.

Представитель строительно-монтажной организации - Беякова Н. Т.